放流水測定結果

2026 年度　小山最終処分場　プラント処理水

項目	採取日	2026/4/14	2026/5/12	2026/6/9	2026/7/1	2026/8/5	2026/9/18							排水基準値(注1)
	結果日 / 単位	2026/4/27	2026/5/26	2026/6/26	2026/7/22	2026/8/18	2026/10/6							
水温	℃	21.5	23.4	25.4	27.3	30.5	27.2							―
気温	℃	21.5	22.7	22.2	24.5	31.6	26.9							―
pH	―	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.7							5.8～8.6
BOD	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							60
COD	mg/l	3.2	3.1	3.2	3.6	3.4	3.3							90
SS	mg/l	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0							60
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							鉱油類5 動植物油脂類30
ﾌｪﾉｰﾙ類含有量	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							5
銅含有量	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							3
亜鉛含有量	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							2
溶解性鉄含有量	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							10
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							10
ｸﾛﾑ含有量	mg/l	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							2
大腸菌群数	個/cm^3	0	0	0	0	0	0							―
大腸菌数	CFU/ml	0	0	0	0	0	0							日間平均800
窒素含有量	mg/l	2.3	2.2	3.3	5.5	14	5.0							120(日間平均60)
燐含有量	mg/l	0.10	0.12	0.13	0.15	0.10	0.06							16(日間平均8)
ほう素及びその化合物	mg/l	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8							50
ふっ素及びその化合物	mg/l	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1							15
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	0.6	<0.5	0.5	3.7	9.6	3.8							200
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	mg/l	－	－	－	検出せず (<0.0005)	－	－	－	－	－		－	－	検出されないこと
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀 その他の水銀化合物	mg/l	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－		－	－	0.005
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－		－	－	0.03
鉛及びその化合物	mg/l	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－		－	－	0.1
有機燐化合物	mg/l	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－		－	－	1
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l	－	－	－	<0.05	－	－	－	－	－		－	－	0.2
砒素及びその化合物	mg/l	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－		－	－	0.1
ｼｱﾝ化合物	mg/l	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－		－	－	1
PCB	mg/l	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－		－	－	0.003
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－		－	－	0.1
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－		－	－	0.1
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－		－	－	0.2
四塩化炭素	mg/l	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－		－	－	0.02
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－		－	－	0.04
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－		－	－	1
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－		－	－	0.4
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	－	－	－	<0.3	－	－	－	－	－		－	－	3
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－		－	－	0.06
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/l	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－		－	－	0.02
ﾁｳﾗﾑ	mg/l	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－		－	－	0.06
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/l	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－		－	－	0.03
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/l	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－		－	－	0.2
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－		－	－	0.1
セレン及びその化合物	mg/l	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－		－	－	0.1
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l	－	－	－	<0.05	－	－	－	－	－		－	－	0.5
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/l	－	－	－	0.00059	－	－	－	－	－		－	－	10

（注1）「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」に基づく排水基準値を表示。
ただし、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類については、「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令」に定める維持管理基準値を表示。

※測定結果値前の「＜」は、定量下限値未満を示す。